

**Szemponatok berendezési tárgyak, bútorok, stb.
közlekedőn, folyosón való elhelyezésének tűzvédelmi értékeléséhez
(2020. február 11.)**

Az OTSZ 194. § (1) és 205. § (3) bekezdése meghatározza, milyen esetekben és módon lehet közlekedőkön, lépcsőházakban berendezési tárgyakat, bútorokat kihelyezni. Az említett rendelkezésektől a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján eltérés engedélyezhető. Az eltérési engedély a tűzvédelmi hatóság egyedi mérlegelése alapján megadható, ha a kihelyezés körülményei, jellemzői nem növelik meg a kockázatot.

Az alábbi szempontrendszer segítséget ad a kérelmezőnek az eltérési engedélyt igénylő esetekben az eltérési kérelem összeállításához, az elvárt biztonsági szint teljesülésének alátámasztásához.

BM OKF Tűzmegeelőzési Főosztály

Berendezési tárgyak, bútorok, stb. elhelyezése közlekedőn, folyosón - szempontrendszer

Konkrét tárgy:

az értékelés szempontja	megfelel	elfogadható megoldás	a konkrét tárgy, anyag elhelyezésének értékelése
	mérlegelni, értékelni kell	a mérlegelés, értékelés szempontjai	
	nem fogadható el		
okozhat-e tüzet, potenciális gyújtóforrásnak tekinthető-e?	- nem okozhat	- ebből a szempontból nem igényel intézkedést	
	- okozhat	<ul style="list-style-type: none"> - a keletkező tűz nagysága, kiterjedése - oltóberendezés jelenléte - a tűz korai észlelésének lehetősége, tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő közeli elhelyezése) - füstelvezetés jelenléte 	
külső tűz hatására hogyan viselkedik?	- nem éghető	- ebből a szempontból nem igényel intézkedést	
	- éghető	<ul style="list-style-type: none"> - a keletkező tűz nagysága, kiterjedése - távolság a potenciális gyújtóforrásoktól, tűzterjedést elősegítő tárgyaktól (pl. közlekedőre nyíló ajtóktól, a közlekedő éghető falburkolatától, lambériától), ill. védelem (leárnyékolás) a hőszugárzás, láng hatás ellen - oltóberendezés jelenléte - a tűz korai észlelésének lehetősége, tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő közeli elhelyezése) 	
	- égve csepegtő	<ul style="list-style-type: none"> - fej feletti helyzetben nem helyezhető el és - éghető padlóburkolat, tárgy felett nem helyezhető el 	

	<ul style="list-style-type: none"> - füstfejlesztő 	<ul style="list-style-type: none"> - füstfejlesztő képesség - füstelvezetés jelenléte - oltóberendezés jelenléte, füstre gyakorolt hatása (pl. hűtés) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - szétfolyik és így terjeszti a tüzet 	<ul style="list-style-type: none"> - nem helyezhető el (pl. használatgyűjtésére szolgáló eszköz) 	
olthatóság, alkalmazható oltóanyag	<ul style="list-style-type: none"> - oltása nem igényel különleges ismeretet és/vagy eszközt 	<ul style="list-style-type: none"> - mérlegelni kell az oltásra szolgáló eszköz elhelyezésének szükségességét a folyosón elhelyezni kívánt tárgy közelében 	
	<ul style="list-style-type: none"> - oltása különleges ismeretet és/vagy eszközt igényel 	<ul style="list-style-type: none"> - a szükséges eszközt biztosítják és - az ott előforduló, tartózkodó személyek a megfelelő ismerettel (ill. a szükség szerinti gyakorlattal) rendelkeznek (ez pl. oktatást tehet szükségessé) és - a megfelelő ismerettel nem rendelkező személyek nem fordulnak elő (pl. látogatók) vagy nem kizárólagosan fordulnak elő 	
a kiürítést kedvezőtlenül befolyásolja?	<ul style="list-style-type: none"> - a kiürítéshez szükséges szélesség biztosított 	<ul style="list-style-type: none"> - ebből a szempontból nem igényel intézkedést 	
megjegyzés: tisztázni kell, hogy az ismert (megállapítható) létesítéskori előírások figyelembe vételével kiürítési vagy menekülési útvonalról van szó	<ul style="list-style-type: none"> - a kiürítéshez szükséges szélesség nem biztosított 	<ul style="list-style-type: none"> - a megfelelő szélességet, átbocsátóképességet biztosítják 	
	<ul style="list-style-type: none"> - az érintett közlekedő egyetlen (egyirányú) kiürítési útvonalat képez (zsákfolyosó) 	<ul style="list-style-type: none"> - az útvonal hosszúsága (a megtételéhez szükséges időtartam) - az ott tartózkodó személyek menekülési képessége - a tűz korai észlelésének lehetősége, tűzjelző berendezés jelenléte (érzékelő közeli elhelyezése) - a kiürítés korai fázisú megkezdésének biztosítása (késleltetés nélküli belső riasztás) 	

	- van alternatív kiürítési lehetőség, irány		
a tűzoltó beavatkozást hátráltatja?	- elhelyezése miatt a tűzoltók mozgását korlátozza, balesetveszélyt jelent	- az elhelyezésen módosítanak	
	- nem jelent nagyobb kockázatot	- ebből a szempontból nem igényel intézkedést	
tűzvédelmi eszközök, berendezések, kezelőszervek stb. észlelhetőségét, megközelítését, hozzáférhetőségét, használatát, kezelését, hatékony működését korlátozza, akadályozza?	- nem korlátozza, akadályozza	- ebből a szempontból nem igényel intézkedést	
	- korlátozza, akadályozza	- a tárgyat áthelyezik vagy az eszközt, berendezést, kezelőszervet áthelyezik olyan módon, ami annak megfelelő működését, kialakítását, jellemzőit (pl. tűzjelző kézi jelzésadójának elérési távolságát) nem befolyásolja kedvezőtlenül	
tűzvédelmi biztonsági jelek, feliratok észlelhetőségét korlátozza?	- nem korlátozza	- ebből a szempontból nem igényel intézkedést	
	- korlátozza	- a tárgyat vagy a jelet, feliratot áthelyezik	